



Jahr	2019
Abwassermengen	
Abwassermengen Kommunal	3'880'821 m ³
Abwassermengen Kommunal	10'632 m ³ /Tag
Sickerwassermenge von der Deponie Cholwald	20'048 m ³
Sickerwassermenge von der Deponie Cholwald	56 m ³ /Tag
Total gereinigte Abwassermenge	3'858'339 m ³
Total gereinigte Abwassermenge	124.46 Liter/s
Feststoffentsorgung	
Entsorgung Rechengut (Verbrennung KVA)	123 t
Entsorgung Sandanfall (Verwendung im Tiefbau)	4 m ³
Annahme von Fremdschlamm	
Anlieferungen von Kleinkläranlagen	82 m ³
Schlammbehandlung	
Primärschlamm ab Strainpresse (eingedickt)	18'829 m ³
ÜSS (eingedickt)	5'823 m ³
PS + ÜSS zur Faulung (eingedickt)	24'652 m ³
Faulschlamm (Entwässerung mit Dekanter)	21'364 m ³
Entwässerter Schlamm (Verbrennung SVA)	1'451 t
Trockensubstanz Mittel-Wert	29.10%
Trockensubstanz Fracht	336 t/ts
Hilfsmittelverbrauch	
Fällmittel für dritte Reinigungsstufe	254 t
Fällmittelverbrauch (Mittelwert)	9.41 g/m ³
Flockungsmittelverbrauch	22150 kg
Stromverbrauch	
Stromverbrauch Total (exkl. Blindstrom)	1'095'071 kWh
Stromverbrauch pro m ³ gereinigtes Abwasser	0.28 kWh/m ³
Methangas	
Gasproduktion	362'135 m ³
Gasverbrauch Blockheizkraftwerk Flugplatz	353'579 m ³
Gasverbrauch Fackel	802 m ³
Gasverbrauch Fackel	0.22%
Wärme	
Wärmebezug von Flugplatz (nach WT)	964'633 kWh
Wärmeverbrauch Faulraum WT1+WT2	846'845 kWh
Wärmeverbrauch Allgemein	117'788 kWh